

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

NOMBRE ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIONES	HABITACIONES	INFRAESTRUCTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
HOSTAL LEÓN	Calle: Tomas Halflants entre Luis A Martinez Y Montalvo Telf.: 032741032	6 habitaciones 2 dobles 4 triples Ingreso accesible	Hostal con buenas adecuaciones de accesibilidad en la primera planta	Se recomienda las puertas de los baños ampliarlas aun mínimo de 90 cm de ancho y una rampa de acceso a la entrada principal
LA FLORESTA	Calle: Montalvo y Thomas Halfants Telf.: 032740457 www.lafloresta.banios.com	6 habitaciones 5 dobles 1 triples Ingreso accesible	Posee Restaurante accesible Hostal con excelentes adecuaciones en pasillos y jardines y garaje para vehículos	Ninguna
MONTE SELVA	Calle: Thomas Halflants y Montalvo Telf. 032740244 www.hosteriamonteselva.com	11 habitaciones 8 dobles 2 familiares 1 matrimonial	Amplia jardinería con piscina de fácil accesibilidad y garaje para vehículos	En las canaletas de ingreso a las habitaciones y jardines corregir desnivel para que no haya dificultad de irregularidad en el piso y mejorar caminera en jardines
SANTA CLARA	Calle: 12 de Noviembre y Velasco Ibarra telf. 032740349 www.hotelvillasantaclara.com	13 habitaciones 4 dobles 1 triple 8 pre adaptables SSH e ingreso accesibles	Posee cafetería accesible Hostal con excelente accesibilidad e instalaciones y jardinería y garaje para vehículos	ninguna
SANGAY	Frente a la Plazoleta Isidro Ayora Telf. 032740490 www.hotelsangay.com	19 cabañas 4 cuádruples 9 dobles 6 matrimoniales SSH con área living accesibles	Hostal con excelente accesibilidad e instalaciones y jardinería y garaje para vehículos	Ampliar las puertas de ingreso a los Baños de las Habitaciones a un mínimo de 90 cm Ancho
PUERTA DEL SOL	Calle: Ambato y los Arrayanes Telf. 032742265	2 habitaciones matrimoniales Semiaccesibles	Hostal con regular accesibilidad y Cafetería Restaurante y garaje para vehículos	Ampliar las puertas de ingreso a los Baños de las Habitaciones a un mínimo de 90 cm de Ancho

NOMBRE ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION	HABITACIONES	INFRAESTRUCTURA ACTUAL	OBSERVACIONES
LE PETTIT	Calle: 16 de Diciembre y Montalvo Tlf.032740936	2 habitaciones triples con baño privado Ingreso accesible	Posee cafetería accesible, Jardinería y Servicio de Garaje	Se recomienda mejorar la rampa de ingreso en la parte interna del Hotel ya que es demasiado inclinada
MAGDALENA	Calle: Oriente y Eloy Alfaro Telf. 032740364	10 habitaciones 9 dobles 1 triples Ingreso accesible	Todas las Habitaciones se encuentran en la primera planta	Se recomienda construir una rampa de acceso a la vereda principal para el ingreso a las habitaciones
ANAÍS	Calle: Oscar Efrén Reyes y Eugenio Espejo Telf. 032741068	5 habitaciones accesibles	Ingreso accesible Servicio de Garaje Hostal en buen estado de accesibilidad y servicio de Garaje	Mínimo Se recomienda ampliar las puertas de los baños en las habitaciones a un de 90cm. De ancho
KAMELOT	Calle: Oscar Efrén Reyes y Eugenio Espejo Telf. 032741068	8 habitaciones 3 dobles 4 sencillas 1 familiar	Ingreso accesible Servicio de Garaje Hostal en buen estado de accesibilidad y servicio de Garaje	Mínimo Se recomienda ampliar las puertas de los baños en las habitaciones a un de 90cm. De ancho
ALISAMAY INN.	Espejo entre Mera Y Pastaza Tlf:032741391	4 habitaciones 1 suite 1 cuádruple 1 familiar	Tiene jardinería, servicio de garaje y piscina accesible.	Se recomienda hacer un rampa para el SPA, un trípode de apoyo para el hidromasaje, las puertas de acceso a los baños de las habitaciones y de área de SPA a un mínimo de 90cm. De ancho y señale tica de sistema
PRINCESA MARÍA	Roca fuerte y Juan L Mera Telf.: 032741035 www.sreeweds.com	2 habitaciones 1 doble 1 matrimonial	Ingreso accesible a la primera planta y servicio de garaje.	Se recomienda señale tica de sistema en las puertas
CABAÑAS BASCÚN	Vía al Salado Telf:032740334 www.hosteriabascun.com	23 habitaciones 4 cuádruples 4 triples 9 dobles 6 simples	Ingreso accesible a jardinería garaje y zona de SPA	Se recomienda en el área de SPA adaptar una habitación accesible para cambio de ropa e incluir un baño y ducha con una puerta de un mínima

				de 90cm de ancho
LUNA RUNTÚN	Comunidad Santa Rosa de Runtun			Proyecto a futuro
SAMARI	Av. Amazonas Barrio Santa Ana			Proyecto a futuro
DONDE IVAN	Calle: Eloy Alfaro Eugenio Espejo Telf. 032741285	4 habitaciones para 2 Familiares y 2 dobles	Ingreso accesible a jardín y garaje mas servicio de alimentación a habitaciones	Agregar una rampa de acceso desde la vereda a las habitaciones
MIRAMELINDO	Parroquia Rio Verde Telf.0322884194 www.miramelindo.banios.com	1 cabaña 4 personas	Instalaciones accesibles en Baños de Cajón, jacuzzi, jardines y restaurante Cafetería mas servicio de Garaje	Se recomienda adecuar la puerta de ingreso al SSHH con un mínimo de 90 cm de ancho
LAS GRANADILAS	Comunidad de Illuchi – junto Casa Comunal Telf. 032742868 hostalfamiliar_lasgranadillas@yahoo.es	2 habitaciones accessible	Instalaciones de accesibilidad en toda la construcción	ninguna

SITIOS TURÍSTICOS PUBLICOS Y ACCESIBLES

PARQUE RECREACIONAL MONTALVO

Posee rampas de acceso al parque

Complejos de Piscinas

NOMBRE	DIRECCIONES	CONDICIONES	OBSERVACIONES
TERMAS DE LA VIRGEN	Plazoleta Isidro Ayora Telf. 032740462	SSHH accesibles y rampa de acceso a la primera y segunda planta incluido habitaciones para cambio de ropas	Implementar señalizaciones en puertas con sistema braille para no videntes
TERMAS DEL SALADO	Av. El Salado Telf. 032740493	Ingreso accesible, posee cuartos con accesibilidad y SSHH con rampa de acceso a las instalaciones	Termas en buen estado y en proceso de reconstrucción implementar señalizaciones en puertas con sistema braille para no videntes e
TERMAS DE SANTA ANA	Av. Amazonas Barrio Santa Ana	Termas en excelente estado	Falta de adecuaciones de accesibilidad en SSHH , habitaciones para cambio de ropas y acceso a jardinerías
TERMAS DE LAS MODERNAS	Calle: Luis A Martínez y Plazoleta Isidro Ayora	Ingreso accesible, posee cuartos con accesibilidad y SSHH	Termas en excelente estado

PISCINAS DEL CANGREJO O SANTA CLARA	Calle Velasco Ibarra y Rafael Vieira	Complejo en proceso de reconstrucción	Se recomienda no descuidar la construcción de accesibilidad para personas con discapacidad
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

Servicios Bancarios

NOMBRE		CONDICIONES	OBSERVACIONES
BANCO DEL PICHINCHA	Calle: Ambato y Thomas Halfants Telf. 032	Posee rampa de acceso al cajero automático	Se recomienda la realización accesibilidad para ingreso a ventanillas
BANCO DEL PACIFICO	Calle: Tomas Halfants y Vicente Rocafuerte	Posee rampa de acceso al cajero automático	Se recomienda la realización accesibilidad para ingreso a ventanillas
Cooperativa de Ahorro y crédito Ocus	Calle: Oriente y Tomas Halfants Telf. 032740236	Ingreso Accesible a cajero e instalaciones de ventanilla	Se recomienda la puerta de acceso a los SSHH a un mínimo de 90 cm
Cooperativa de Ahorro y crédito Cámara de Comercio	Calle: Pedro Vicente Maldonado y Eugenio Espejo	Ingreso Accesible a cajero e instalaciones de ventanilla	ninguna

Miradores Turísticos Accesibles

NOMBRE		CONDICIONES	OBSERVACIONES
MIRADOR DE BELLAVISTA		Ingreso accesible en auto	Excelente accesibilidad
MIRADOR DE LAS ANTENAS		Ingreso accesible en auto	Excelente accesibilidad
MIRADOR DEL PAILÓN DEL BIABLO		Ingreso accesible	Excelente accesibilidad
MIRADOR MANTO DE LA NOVIA		Ingreso accesible	Excelente accesibilidad
MIRADOR DE AGOYÁN		Ingreso accesible peatonal y auto	Excelente accesibilidad

Servicios Hospitalarios

NOMBRE		CONDICIONES	OBSERVACIONES
HOSPITAL CANTONAL		Ingreso e instalaciones accesibles	Excelente accesibilidad
CLINICA BAÑOS		Ingreso e instalaciones accesibles	Excelente accesibilidad
HOSPITAL BETESDA		Ingreso e instalaciones accesibles	Excelente accesibilidad

Servicios Culturales

NOMBRE		CONDICIONES	OBSERVACIONES
GALERIA HUILA CUNA	Calle: 12 de Noviembre y Montalvo Telf. 032742909	Ingreso e instalaciones accesibles	Excelente accesibilidad
GALERIA REFUGIO DEL VIENTO	Calle: Pedro Vicente Maldonado y Oriente	Ingreso e instalaciones accesibles	Excelente accesibilidad
IGLESIA DE LA VIRGEN DE AGUA SANTA	Calle: Ambato y 12 de Noviembre	Ingreso a la iglesia accesible	Se recomienda la construcción de un elevador para acceso al museo y una rampa para la capilla central
MUNICIPIO DE BAÑOS	Calle: Tomas Halflants y Vicente Rocafuerte Telf. 032740421	Ingreso e instalaciones accesible	Excelente accesibilidad, y cuenta con un elevador para el segundo piso

ALBERGUES TEMPORALES

NOMBRE		CONDICIONES	OBSERVACIONES
1. El Aguacatal		Acceso a instalaciones, comedor y SSHH	Ninguna
2. Santa Ana (Escuela de Policía)		Acceso a instalaciones, comedor y SSHH	ninguna
3. San Vicente (Instituto Misael Acosta Solís)		Condiciones aceptables	Se recomienda los SSHH se accesibles con un ancho de 90 cm en sus puertas
4. La Cienega		Condiciones aceptables	ninguna
5. Río Verde 6.		Condiciones aceptables	Se recomienda los SSHH se accesibles con un ancho de 90 cm en sus puertas
7. Río Negro		Condiciones aceptables	Se recomienda los SSHH se accesibles con un ancho de 90 cm en sus puertas

